

# CERTIFICA (A) T

**Belg 21/091/27.14**

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN  
 CONFORME BEVEILIGINGEN

APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS  
 PROTECTIONS CONFORMES

Toestel of beveiliging  
 Appareil ou protection  
 Appliance or protection

**Keukenmengkranen met filter, koeling en CO<sub>2</sub>-toevoeging**  
**Robinet de cuisine avec filtre, refroidissement et ajout de CO<sub>2</sub>**

Merk  
 Marque  
 Brand

**GROHE**

Type

31302DC2	Blue Pro C Mono DC2
31323DC2	Blue Pro C DC2
31325DC2	Blue Pro C uittrekb. mousseur DC2
31326DC2	Blue Pro L uittrekb. mousseur DC2
31347DC3	Blue Pro L DC3
31454A01	Blue Home L A01
31454AL1	Blue Home L AL1
31454DA1	Blue Home L DA1
31454DL1	Blue Home L DL1
31454KS1	Blue Home L KS1
31455A01	Blue Home C A01
31455AL1	Blue Home C AL1
31455DA1	Blue Home C DA1
31455DL1	Blue Home C DL1
31455KS1	Blue Home C KS1
31498A01	Blue Home Mono C A01
31498AL1	Blue Home Mono C AL1
31498DA1	Blue Home Mono C DA1
31498DL1	Blue Home Mono C DL1
30383000	Blue Pure Eurosmart
30385000	Blue Pure Bau Curve
30387000	Blue Pure Mono
31323002	Blue Pro C
31325002	Blue Pro C uittrekb. mousseur
31326002	Blue Pro L uittrekb. mousseur
31347003	Blue Pro L
30382000	Blue Pure Minta
31302002	Blue Pro C Mono

Goedgekeurd op  
 Approuvé le  
 Approval date

17/03/2021

Vervaldatum  
 Date d'expiration  
 Expiry date

17/03/2026



Opmerking Remarque Remark	Conform mits voorplaatsing van een goedgekeurde beveiliging type EA op koudwateraansluiting voor koeling en CO <sub>2</sub> . Conforme moyennant le placement d'une protection agréée de type EA sur l'alimentation en eau froide pour refroidissement et CO <sub>2</sub> .
Bedrijf Société Company	GROHE NV/SA
Adres Adresse Address	Leuvensesteenweg, 369 1932 Zaventem
Contact	Johan Ombelets

Voor de Coördinatiegroep Binneninstallaties  
Pour le Groupe de Coordination Installations Intérieures  
On behalf of the Coordination Committee Indoor Installations

Gaby De Meulemeester  
**Belgaqua**