



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6506CR0257**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
<b>Modell</b> <i>model</i>	Start
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 140501364/001 vom 16.03.2016 (KIW) Baumusterprüfung: 642700A+642700C vom 30.06.2015 (DTI) Baumusterprüfung: 642700B vom 17.08.2015 (DTI) Baumusterprüfung: 642700D, rev. 2 vom 26.10.2015 (DTI) Baumusterprüfung: 642700G+642700I vom 28.09.2015 (DTI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (19.01.2016) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	16.03.2021 / 15-0023-WNE

70205-04 A DE

05.09.2016 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
32.560.001; 32.281.001	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 46 mm; Auslauftiefe: 102 mm
23550.001; 31.137.001; 23.551.001	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 56 mm; Auslauftiefe: 106 mm
32.559.001; 32.277.001	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 59 mm; Auslauftiefe: 105 mm
23.455.000; 23.575.001; 23.552.001	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 83 mm; Auslauftiefe: 110 mm
23.554.001	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 213 mm; Auslauftiefe: 139 mm
32.279.001	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 54 mm
32.278.001	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 126 mm; Auslauftiefe: 161 mm

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe****certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15short	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW15,	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	NEOFLEX SPX/NEOFLEX SPX DN 6	NEOPERL GmbH