



Produktsertifikat

Nr. 3200

SINTEF Byggforsk bekrefter at:

Grohe Essence ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i:

EN 817

Tungmetallutlekking og merking etter NKB Produktregler 4

Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Grohe AG

Industriepark Edelburg

DE-58675 Hemer

Tyskland

Produsent:

Grohe AG

DE-58675 Hemer

og Grohes produksjonssted i Portugal som angitt i evalueringsrapport

Utstedt: 05.11.2015

Revidert: 28.04.2017

Gyldig frem til: 01.01.2021

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med KIWA



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder