



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6509CQ0563

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Thermostataratur (6509)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermostataratur
Modell <i>model</i>	Grohtherm 800
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE24GII 001 vom 02.09.2024 (LGW) Ergänzungsprüfung: 170801529/001a vom 03.07.2018 (KIW) Baumusterprüfung: 150201611/002 vom 06.10.2015 (KIW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 1111 (01.10.2017)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.10.2030 / 25-0736-WNV

70028-04-A-DE

11.08.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
34.558.000	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 73 mm
34.567.000; 1022032430	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 168 mm; Schlauchanschlusstiefe: 107 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

