

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Magnetventil
GROHE FOOT CONTROL Retrofit
type 30.309.xx0

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Grohe
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om armaturet er egnet for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Magnetventilen monteres på tilgangsledningen for brugsvand til et enkelt armatur.

På tilgangsledningen skal der før magnetventilen monteres en manuelt betjent afspærringsventil.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

xx nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en overflade/farve.

Der skal indhentes oplysninger om vandets sammensætning hos vandværket

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Magnetventilens hus er af plastik med 1/2" RG for montage i rørsystemer.



Thomas Bruun