



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506DM0801
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	ALLURE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE259PWR 001 vom 14.08.2025 (LGW) Baumusterprüfung: 2021:00779B vom 30.08.2021 (SIN)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 30.08.2026 / 26-0012-WNR

70028-04-A-DE

15.01.2026 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
32.757.001; 32.757.DC1; 32.757.KF1; 32.757.DA1; 32.757.GL1	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 118 mm; Auslaufhöhe: 178 mm
32.146.001; 32.146.KF1; 32.146.DC1; 32.146.DA1; 32.146.GL1	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 131 mm; Auslaufhöhe: 230 mm
23.403.001; 23.403.KF1; 23.403.DC1; 23.403.DA1; 23.403.GL1	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 185 mm; Auslaufhöhe: 355 mm
23.856.001	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 185 mm; Auslaufhöhe: 977 bis 1081 mm
24.160.001	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 114 mm; Auslaufhöhe: 112 mm
32.846.001	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 67 mm
32.826.001	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 67 mm; Auslauftiefe: 196 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

DVGW
CERT