



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CR0256

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Grohe AG
Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer

Vertreiber
distributor

Grohe AG
Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Eurosmart

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: DE24WBF3 001 vom 07.11.2024 (LGW)
Baumusterprüfung: DE268D0S 001 vom 13.01.2026 (LGW)
Baumusterprüfung: 140501364/001 vom 16.03.2016 (KIW)
Baumusterprüfung: 642700A+642700C vom 30.06.2015 (DTI)
Baumusterprüfung: 642700B vom 17.08.2015 (DTI)
Baumusterprüfung: 642700D, rev. 2 vom 26.10.2015 (DTI)
Baumusterprüfung: 642700G+642700I vom 28.09.2015 (DTI)
Baumusterprüfung: 625952, rev. 4 vom 21.12.2015 (DTI)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 574 (01.04.2007)
DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

16.03.2031 / 26-0183-WNV

70028-04-A-DE

11.03.2026 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
33.265.002; 33.265.20A	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 56 mm; Auslauftiefe: 106 mm
23.322.001;	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 83 mm; Auslauftiefe: 110 mm
32.929.002;	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 46 mm; Auslauftiefe: 103 mm
33.555.002	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 54 mm
33.300.002	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 126 mm; Auslauftiefe: 161 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15FR	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW14-GF, DW14-GF-AF, DW15-pr, DW15-GF	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

