



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6512DM0799**

Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>                                                |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Grohe AG<br>Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer                                                               |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Grohe AG<br>Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer                                                               |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Sanitärarmaturen: Unterputzarmatur (6512)                                                                       |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Thermostatarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion als Unterputzarmatur                         |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Eurosmart CE                                                                                                    |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Kontrollprüfung Labor: DE25A6D1 001 vom 12.09.2025 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 200300591-FR vom 06.04.2021 (KIB) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021)<br>DIN EN 1111 (01.10.2017)                                                      |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 07.04.2031 / 26-0183-WNV                                                                                        |

70028-04-A-DE

11.03.2026 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i>                       | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                  | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i>                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 36.456.000+36.458.000;<br>36.456.000+36.459.000 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | für separaten eigensicheren<br>Auslauf                                    |
| 36.463.000+36.464.000                           | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | für separaten eigensicheren<br>Auslauf; mit Temperatur-<br>Voreinstellung |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

